

## ОТЗЫВ

О работе светодиодного светильника

Dialight Saife site LED Area Light Exd11C T4Gd Max 80 W

Part № HZA8C2N Serial № 130884062

Данный светильник находился в опытной эксплуатации для освещения территории резервуарного парка стальных вертикальных резервуаров Сокурской нефтебазы ЗАО «Газпромнефть-Терминал».

Светильник установлен 04.04.2014г. на высоте 8 метров и освещал площадь 12х40м.

Светильник включался автоматическим прибором при понижении освещённости.

За время эксплуатации светильника в период с 04.04.2014г. по 25.06.2014г. отмечено:

1. Освещённость площадки более равномерная.
2. Субъективно освещённость площадки равноценна освещённости площадки галогенным прожектором 500W.
3. Чистая экономия электроэнергии составила более 400руб. за период эксплуатации.

Начальник участка технического обслуживания и ремонта оборудования Сокурской н/б ЗАО «Газпромнефть-Терминал»



Емельянов К.Ф.